

**FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –
PROPONENTE****

Oggetto P/P/P/I/A: **REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA EXTRAURBANA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ALCUNE UTENZE SITE NELLE C.DE "INNUSI - RANGO" DEL COMUNE DI POLLINA.**

- Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
- Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Si indicare quale tipologia:
- No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

- Si indicare quali risorse:
- No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

- Si
 - No
- X Opera in regime di partenariato tra pubblico e privato

- Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

- PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)

Tipologia P/P/P/I/A:

- Piani faunistici/piani ittici
- Calendari venatori/ittici
- Piani urbanistici/paesaggistici
- Piani energetici/infrastrutturali
- Altri piani o programmi.....
- Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
- Realizzazione ex novo di strutture ed edifici (previa demolizione dell'esistente)
- Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
- Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua
- Attività agricole
- Attività forestali
- Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
- Altro (specificare)
Realizzazione di rete idrica extraurbana volta a servire, per mezzo della condotta comunale, alcuni immobili ad oggi non approvvigionati.

PARCO DELLE MADONIE
Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
Allegato 10 - Copia Documento

Proponente:	Li Bianchi Francesco Salvatore , nato a Palermo (PA) il 04.04.1972, n.q. di Rappresentante del Consorzio denominato "Innusi – Rango" (in costituendo).
-------------	---

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: SICILIA Comune: POLLINA Prov.: PA Località/Frazione: Indirizzo: C.de INNUSI - RANGO, snc	<i>Contesto localizzativo</i> <input type="checkbox"/> Centro urbano <input type="checkbox"/> Zona periurbana <input checked="" type="checkbox"/> Aree agricole <input type="checkbox"/> Aree industriali <input type="checkbox"/> Aree naturali <input type="checkbox"/>
---	---

Particelle catastali: <i>(se utili e necessarie)</i>			

Coordinate geografiche: <i>(se utili e necessarie)</i>	LAT.	38,009614 <i>(punto di allaccio all'aquedotto comunale)</i>			38,009298 <i>(punto di arrivo condotta)</i>	
	LONG.	14,137483 <i>(punto di allaccio all'aquedotto comunale)</i>			14,126358 <i>(punto di arrivo condotta)</i>	
S.R.:						

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:

.....

.....

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.	ITA_020038	SUGHERETE DI CONTRADA SERRADAINO
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	IT _ _ _ _ _	<i>denominazione</i>
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	ITA_020050	PARCO DELLE MADONIE
		IT _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _	

PARCO DELLE MADONIE
 Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
 Allegato 10 - Copia Documento

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000? Si No

Citare, l'atto consultato: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SITI RETE NATURA 2000

<p>2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP 0228</p> <p>Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)
- Sito cod. IT _____ distanza dal sito: (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

Si No

Descrivere:

.....

.....

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?

Si No

Se, Sì, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

<p>PROPOSTE PRE-VALUTATE:</p> <p>Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico?</p> <p><i>(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si richiede l'avvio di screening specifico)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> SI</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p><i>Se, Sì, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---	---

PARCO DELLE MADONIE
 Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
 Allegato 10 - Copia Documento

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE IDRICA EXTRAURBANA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ALCUNE UTENZE SITE NELLE C.DE "INNUSI - RANGO" DEL COMUNE DI POLLINA.

Premessa:

La presente in ordine alla realizzazione di un tratto di rete idrica extraurbana da farsi nelle contrade "Innusi - Rango" del territorio di Pollina.

La rete di che trattasi è volta a servire, per mezzo della condotta idrica comunale, alcuni immobili ubicati in zona che ad oggi non sono approvvigionati.

Il percorso della rete in progetto interessa nella sua quasi totalità una stradella interpodereale che si diparte dalla Strada Vic.le "Serra Natale", cui insiste il punto di allaccio alla rete comunale posto all'interno di una cameretta già esistente, e raggiunge la c.da "Rango".

Tale percorso ricade per il primo breve tratto in zona "D" del Parco delle Madonie e per il restante sviluppo in zona "B", all'interno della perimetrazione dei boschi e delle relative fasce di rispetto di cui alla Variante P.R.G. del comune di Pollina, all'esterno delle aree del P.A.I. di cui al D.P.R. n.89 del 27.03.2007, all'interno della perimetrazione SIC - ZPS e ZPS (cod. ITA 020050 Parco delle Madonie) e all'interno dell'area protetta a bosco e fascia di rispetto perimetrata nella carta del "Piano Forestale Regionale".

Tutta la zona è sottoposta al Vincolo Idrogeologico.

Catastalmente la rete in progetto ricade ed attraversa, dal punto di allaccio alla rete comunale e verso gli immobili da servire, rispettivamente i fogli di mappa 12, 5 e 11.

Descrizione delle opere

La rete idrica extraurbana da realizzarsi sarà composta da una condotta principale dalla quale dipartiranno le reti private secondarie per l'approvvigionamento dei singoli immobili; gli utenti previsti sono ad oggi circa n. 15.

In prossimità delle singole diramazioni (reti secondarie) verranno posti i relativi contatori alloggiati in idonee e predisposte nicchie.

Lo sviluppo totale della condotta principale è di circa ml. 1.500,00 (Km. 1,5), ovvero dal punto di allaccio dall'acquedotto comunale (ubicato sulla Strada Vic.le Serra Natale) fino all'ultimo immobile da servire.

Quello delle diramazioni secondarie, cioè dalle nicchie porta contatori e fino all'immobile da approvvigionare, sarà sempre inferiore ai 150,00 ml.

Lungo la condotta principale, a distanza di circa 150,00/200,00 ml. l'uno dall'altro, verranno posti idonei pozzetti di ispezione atti alla manutenzione e/o riparazione della stessa, cui, se necessario, verranno altresì posizionati dei limitatori di pressione.

Verranno inoltre posizionati lungo la rete di che trattasi n. 3 apprestamenti antincendio atti all'uso strettamente connesso allo spegnimento di eventi incendiari e/o prevenzione degli stessi, che

PARCO DELLE MADONIE
Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
Allegato 10 - Copia Documento

saranno utilizzati solo da enti e personale autorizzati.

Lo scavo per la posa della tubazione idrica sarà realizzato, come in premessa citato, per la sua quasi totalità lungo la sede dell'esistente stradella interpodereale e secondo la tecnica della minitrincea.

Tale modalità, poco invasiva, prevede uno scavo della larghezza di cm. 15/20 circa e della profondità di posa di cm. 30, cui verrà annegato su un primo letto di sabbia un tubo in polietilene PN 25 da 1-1/4; le giunzioni di quest'ultimo saranno idoneamente saldate a mezzo la loro vulcanizzazione.

Il rinterro dello scavo sarà operato con lo stesso terreno prima rimosso.

Gli esuberi di scavo, data la modesta entità degli stessi, saranno sparsi uniformemente in loco così da non determinare possibili dissesti idrogeologici.

Conclusioni

Tenuto conto della tipologia dell'intervento (realizzazione di rete idrica interamente interrata e sottotraccia) e le dimensioni dello scavo da farsi con successivo rinterro dello stesso ad opere ultimate, la configurazione ambientale non subisce effetti alcuni a carico degli habitat e delle componenti faunistiche e floristiche di interesse comunitario.

Durante le opere si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari atti a minimizzare il disturbo della fauna e le dovute misure di sicurezza per la salvaguardia della fauna domestica e selvatica.

Dato il progetto proposto, Il sistema ACQUE non subisce nessuna interferenza durante le fasi lavorative e nemmeno ad opere ultimate.

Si conclude che il progetto/intervento non incida in maniera significativa sul sito, NON arrecando effetti negativi sull'integrità dello stesso nel rispetto degli obiettivi prefissati dalla RETE NATURA 2000.

VEDASI ELABORATI DI PROGETTO CUI LA PRESENTE FA PARTE INTEGRANTE:

- RELAZIONE TECNICA (Tav. 1)
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE – GRAFICI DI PROGETTO (Tav. 2)
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI (Tav. 3)
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Tav. 4)

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

<input checked="" type="checkbox"/> File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A <input checked="" type="checkbox"/> Carta zonizzazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Relazione di Piano/Programma <input checked="" type="checkbox"/> Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere <input checked="" type="checkbox"/> Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere <input checked="" type="checkbox"/> Documentazione fotografica <i>ante operam</i>	<input type="checkbox"/> Eventuali studi ambientali disponibili <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: <input type="checkbox"/> Altri elaborati tecnici: <input type="checkbox"/> Altro: <input type="checkbox"/> Altro:
---	---

<p>4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO (n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)</p>	<p>Se, Si, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella proposta.</p> <p>Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: </p>	<p>Condizioni d'obbligo rispettate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ➤ ➤ ➤ ➤
<p>Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizioni d'Obbligo?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Se, No, perché:</p>	

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'
(compilare solo parti pertinenti)

E' prevista trasformazione di uso del suolo?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	<input type="checkbox"/> TEMPORANEA
Se, Si , cosa è previsto: Pavimentazione dell'esistente stradella e dell'area prossima al fabbricato, con pietrame sbizzato a sagoma regolare o pseudoregolare, senza modifica alcuna dell'orografia delle stesse				
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	

PARCO DELLE MADONIE
 Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
 Allegato 10 - Copia Documento

Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto: Scavo di modesta entità secondo la tecnica della minitrincea	
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Se, Si , cosa è previsto: Stoccaggio temporaneo di terreno vegetale da riutilizzarsi per il rinterro.	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Le piste verranno ripristinate a fine dei lavori/attività?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se, Si , cosa è previsto:		Se, Si , cosa è previsto:	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		Se, Si , descrivere:	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se, SI , descrivere:	
	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Se, Si , cosa è previsto: Indicare le specie interessate:	

PARCO DELLE MADONIE
Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
Allegato 10 - Copia Documento

Specie animali	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Se, Si, cosa è previsto:</p> <p>Indicare le specie interessate:</p>	
Mezzi meccanici	<p>Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: ➤ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asphaltatori, rulli compressori): ➤ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni): 	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	<p>La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>Descrivere: Il terreno vegetale proveniente dalle opere di scavo verrà riutilizzato per il rinterro dello stesso. Gli esuberanti, data la modesta entità degli stessi, saranno sparsi in loco così da non determinare possibili dissesti idrogeologici</p>	
Interventi edilizi		<p><input type="checkbox"/> Permesso a costruire <input type="checkbox"/> Permesso a costruire in sanatoria <input type="checkbox"/> Condono <input type="checkbox"/> DIA/SCIA <input type="checkbox"/> Altro ABITABILITA'/AGIBILITA'</p>	<p>Estremi provvedimento o altre informazioni utili:</p>
<p>Per interventi edilizi su strutture preesistenti</p> <p>Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento</p>			
Manifestazioni		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Numero presunto di partecipanti: ➤ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➤ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➤ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici: 	
<p>Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.</p>			

PARCO DELLE MADONIE
Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
Allegato 10 - Copia Documento

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:

TRATTASI DI INTERVENTO E OPERA DI MODESTA ENTITA' CON ENTITA' PRESUNTA DI CANTIERE INFERIORE AI 200 UOMINI-GIORNO, PER CUI NON SI PREVEDE SPECIFICO CRONOPROGRAMMA.

Leggenda:

-
-
-
-
-
-

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.	
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Anno: ____ Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.	
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
	LI BIANCHI FRANCESCO SALVATORE (n.q.)	<i>LI BIANCHI FRANCESCO SALVATORE (n.q.)</i>	Pollina, 11.06.2024
	GEOM. PIAZZA F.SCO PAOLO	<i>Piazza Francesco</i> 	

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.

PARCO DELLE MADONIE
 Protocollo Arrivo N. 2170/2024 del 14-06-2024
 Allegato 10 - Copia Documento



SIC e ZPS


CTR Sez. 597140

LEGENDA


- LIMITI COMUNALI
- SIC
ITA 020038 - SUGHERETE DI CONTRADA SERRADAINO
- ZPS
ITA 020050 - PARCO DELLE MADONIE
- SIC e ZPS

Dirigente Generale : Avv. Giovanni Lo Bue

Quadro di unione



Inquadramento generale



Scala 1:10.000
 Coordinate piane riferite al sistema nazionale Gauss-Boaga Fuso 33

